

Số: *05A/TM.DCL*

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2

(V/v Khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án, gửi báo giá AHU- FCU cho hệ thống HVAC của Nhà máy Capsule)

Kính gửi: - Các nhà cung cấp

- Căn cứ hồ sơ chào giá của các Nhà cung cấp (Theo thư mời số 03/TM.DCL ngày 17/05/2022).
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin phép gia hạn thời gian nhận hồ sơ chào giá của các Nhà cung cấp **đến hết ngày 09/07/2022**.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia *Khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án và gửi chào giá AHU – FCU của hệ thống HVAC cho Nhà máy Capsule* cụ thể như sau:

- 1. Tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo:** Xem bảng phụ lục đính kèm
- 2. Khảo sát, tư vấn:** Khảo sát thực tế tại Nhà máy Capsule để tư vấn các thông số kỹ thuật của AHU – FCU cho phù hợp nhu cầu sử dụng.
- 3. Địa điểm khảo sát:** Nhà máy Capsule Số 21B Đường Phan Đình Phùng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- 4. Liên hệ khảo sát:** Mr. Thái – GD. NM Capsule – SĐT: 0913 813 639
- 5. Yêu cầu đối với máy móc thiết bị:**
 - Bản vẽ hồ sơ thiết kế, hồ sơ CO, CQ, bảo hành của thiết bị.
 - Thời gian bảo hành thiết bị 12 tháng.
 - Biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, các hồ sơ chứng nhận vật tư sử dụng cho hạng mục...
- 6. Các yêu cầu đối với nhà cung cấp:**
 - Nhà cung cấp là nhà sản xuất hoặc đại diện bán hàng ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
 - Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu.
 - Phải có giấy phép bán hàng chính hãng của các thiết bị (Bản sao y).
 - Yêu cầu cử chuyên gia giám sát trong quá trình lắp đặt, hiệu chỉnh.



- Cung cấp tài liệu kỹ thuật thiết bị, tài liệu hướng dẫn bảo hành bảo trì và tổ chức bàn giao.
- Giao hàng, Lắp đặt và chạy thử nghiệm tại Nhà máy Capsule - Địa chỉ: 21B, đường Phan Đình Phùng, phường 8, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong quá trình sử dụng thiết bị trong thời gian bảo hành.

7. Thông tin liên hệ:

- Ông Nguyễn Trọng Đức, Phó. TGD Sản xuất, điện thoại 0833828888, email: duc.nt@dcl.vn;

8. Lưu ý:

- Báo giá của nhà cung cấp phải đóng dấu, niêm phong và gửi trước **16 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2022.**

- Bên ngoài túi ghi rõ:

“Hồ sơ chào giá cạnh tranh, Cung cấp và lắp đặt AHU – FCU cho Nhà máy Capsule - Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long”.

+ Người nhận: Phòng mua hàng - Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

+ Địa chỉ: 150 đường 14/9, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

+ Điện thoại: 02703. 820797

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long trân trọng cảm ơn và mong muốn được hợp tác với Quý Công ty!

Phó. Tổng giám đốc



NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

0202
ÔNG T
PHÁ
C PH
U LON
VINH

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị			
	AHU 3	FCU 9	FCU 12
Make	Carrier	Carrier	Carrier
Model	39NX	42BH-20	42BH-30
CFM	4012	2000	3000
E.db (°C)	25	26.7	26.7
E.wb (°C)	16.7	19.4	19.4
L.db (°C)	16.11	13.7	13.7
L.wb (°C)	16.03	12.7	12.3
GPM (L/S)	1.87	0.62	0.98
ROW	6	6	6
CAP (KJ)			
+ Total	221.9	78	122.4
+ Sensible	87.7	53	81.5
E. TEM (°C)	5.6	5.6	5.6
L. TEM (°C)	13.4	13.9	13.9
HP	5.6	1	2
VOLT	380	220	220
PH	3	1	1
HZ	50	50	50

- **Ghi chú:** Hệ thống hiện tại đã được cải tạo, nâng cấp so với thiết kế gốc – lắp thêm quạt tăng áp, lọc H10 nên Nhà cung cấp cần phải đo đạc khảo sát thực tế để đưa ra thông số phù hợp.